



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB73.B.01042/23

Серия **RU** № **0466299**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом 5, этаж 3, помещение V, комната 20 (рм 2). Адрес места осуществления деятельности: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, офис С, этаж 02, помещение 92-045. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB73. Дата решения об аккредитации: 29.04.2020. Телефон/факс: +7 (926) 125-98-01, адрес электронной почты: expert.stroyteh@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВАТТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, г.о. Мытищи, город Мытищи, шоссе Волковское, строение 10Б.
Основной государственный регистрационный номер 1215000071120.
Телефон: +7 4951362327 Адрес электронной почты: info@technowatt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВАТТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, Мытищи г.о., г Мытищи, ш Волковское, Стр. 10Б

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства: Главный распределительный щит типов: РУНН, РУ-0,4кВ, ШНН, ЩСН, ВРЩ, ВРУ, ГРЩ на номинальный ток до 6300 А

Вводно-распределительное устройство типов: ВРУ, ПР, ВРЩ, АВР, РП на номинальный ток до 630 А

Щит распределительный типов: ЩР, ЩК, ЩО, ЩВ, ПР, ШУ, ШР, ШВ, ЯУ на номинальный ток до 400 А

Щкаф управления типов: УУ, ШУ, ЩВ, ЩУ, ЩД, АВР, ЩАП, ЧРП на номинальный ток до 400 А

Установки компенсации реактивной мощности типа УКРМ номинальной мощности до 1500 кВАр. Торговой марки "ТехноВатт". Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.23-001-50406440-2022 "Щкафы управления и распределения торговой марки "ТЕХНОВАТТ".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23082901-1 от 12.09.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE08)

Акта анализа состояния производства №20230705-10/ТРТС/РА от 05.07.2023, выданного ОС ООО "Стройтехэксперт" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB73) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства -

Алексеевский Сергей Александрович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1.

Общие требования". Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №20230705-12/ТРТС/ОТБ от 05.07.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.09.2023

ПО 12.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
Баранова
(подпись)



Щеленков Сергей Евгеньевич (Ф.И.О.)

Баранова Ольга Евгеньевна (Ф.И.О.)